

2025年7月29日  
送研中国支部 安全部会  
(B班：サンテック・東洋電気工業・日本リーテック・九建)

2025年度 安全部会B班(第1回)安全パトロール結果報告

1. 日時 2025年7月28日 11:00～13:00
2. 工事件名 110kV廿日市八幡線No10～14電線張替ほか工事  
【工事請負者:日本リーテック(株) 施工班:(株)エイテック】
3. 参加者  
    (株)サンテック 大上 送電工事部長  
    東洋電気工業(株) 難波 技術・営業部長  
    日本リーテック(株) 高先 西日本電力支店長  
    日本リーテック(株) 榎本 現場代理人  
    日本リーテック(株) 中村 技術員  
    (株)九建 神垣 広島支社長
4. 施工内容 隅の浜支線No.0-1配筋作業
5. 概要説明 中村技術員より工事概要説明
6. パトロール実施結果の講評  
    【良かった点】
  - ・現場の整理整頓などが十分なされていて良かった
  - ・脚立の使用にあたり番線により上部を固定され使用していた  
    【気づき・提案事項】
  - ・モノレール運搬の取扱責任者の表示や講習受講済の表示が現地で確認できなかったため、掲示をお願いいたします
  - ・黄黒ロープが斜面上下移動の補助ロープとして使用されそうな状態で設置してあったので、正規の物に変更する
  - ・大変暑い中での作業なので、水分補給や休憩等を十分とりながら作業を行ってください

以 上