

2025年度 安全部会B班(第2回)安全パトロール結果報告

1. 日時 2025年3月7日 10:30～12:00
2. 工事件名 110kV廿日市八幡線No6,9経年鉄塔建替
【工事請負者:(株)サンテック 施工班:(株)サクセス】
3. 参加者
- | | | |
|------------|----|----------|
| (株)サンテック | 大上 | 送電工事部長 |
| (株)サンテック | 池 | 現場代理人 |
| 東洋電気工業(株) | 難波 | 技術・営業部長 |
| 日本リーテック(株) | 岡田 | 西日本電力支店長 |
| (株)九建 | 神垣 | 広島支社支社長 |
4. 施工内容 No.5～10電線延線作業
5. 概要説明 池現場代理人より工事概要説明

6. パトロール実施結果の講評

【良かった点】

- ・現場の整理整頓やゴミの分別、鉄塔部材への保護対策等が十分なされていて良かった
- ・発電機等の機器に確実に接地をとり抵抗値、測定日付も表示されていた

【気づき・提案事項】

- ・エンジン場の作業区画の標識で、歩道側に立入禁止標識を設置したほうが良い
- ・エンジンと飛金車間の動くワイヤーに立入禁止等の表示が無かった
- ・発電機からのキャブタイヤケーブルは直接地面をはわさないこと
- ・民家や病院に近いので、夜間の工具類の風音対策をしてください

以 上