

令和6年6月5日

送研中国支部安全パトロール実施報告書

報告者 佐藤建設工業（株）
越智 誠

1. 実施年月日 : 令和6年 6月 5日（水）10:00～12:00
2. 実施場所 : 広島市南区宇品東4丁目地先 ～ 広島市南区旭3丁目地先
3. 実施者 : 佐藤建設工業(株) 越智、栗原工業(株) 平田
満長建設工業(株) 濱田、森田
4. 工事件名 : 110kV南広島仁保線新設に伴うケーブル布設工事
5. 施工会社 : 満長建設工業株式会社
6. パトロール箇所 : 南広島仁保線No.2 MH～No.3 MH間 【ケーブル布設工事】
7. 講評 : 1) 良い点

現場の整理・整頓がよく出来ていた。

的確な合図・連絡により、連携が良く図られていた。

シーブ車への昇降には、安全ブロックの使用、梯子への転位防止など、墜落防止措置が十分に図られていた。

作業員だけでなく、ガードマンへの安全指導が行き届いていた。

2) 気付き点

今後、熱中症の危険が高まるため、気温・酸素濃度等を記録する環境測定板に、WBGT値を記載し、注意喚起を図ってはいかがが。

マグネットによるマンホール入坑者の管理は、引き続き、確実に実施するよう願います。

以上