令和7年3月26日

送研中国支部安全パトロール実施報告書

報告者　　佐藤建設工業（株）
越智　誠

1.実施年月日　：令和7年3月26日（水）10:00～12:00

2.実施場所　　：広島市安佐南区吉山～佐伯区湯来

3.実施者　　：満長建設工業（株）　濱田・小幡
栗原工業（株）　平田、佐藤建設工業（株）　越智・元村

4.工事件名　　：500kV新西広島幹線電線張替工事

5.施工会社　　：佐藤建設工業株式会社

6.ﾊﾟﾄﾛｰﾙ箇所　：接地管理室・№112モノレール基地・エンジン場・ドラム場

7.講評　　：1)良い点

どの場所も整理・整頓がよく出来ており、安全看板等もきちんと配置されていた。今後も、つまづき・転倒防止に努めてほしい。

モノレール基地の単管足場のクランプには接触防止カバーが設置されていた。

エンジン場のコンクリートアンカーの角部に、接触防止の養生がなされていた。

ドラム場は、狭隘な場所であるが、レイアウトが非常に工夫されていた。

2）気付き点

車止めのない駐車車両が散見された。
→現場代理人に、全関係車両へ車止めを設置するよう指示済み

以上